



180002280586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): WT2020B01A03450



PHOMI MCM CO.,LTD

广东福美软瓷有限公司

委托单位:

Entrusted by

Modified Inorganic Powder Composite Building Decoration Material

样品名称:

改性无机粉符合建筑饰面片材

Sample Name

Entrusted test

检验类别:

委托检验

Test Type

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2020B01A03450





国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: **WT2020B01A03450**

第 1 页 共 3 页

样品名称 Sample Name	Modified Inorganic Powder Composite Building Decoration Material 改性无机粉复合建筑饰面片材	检验类别	委托检验
委托单位 Applicant	广东福美软瓷有限公司 PHOMI MCM CO., LTD	商 标	福美优邸 PHOMI EOSD
生产单位 Manufacturer	广东福美软瓷有限公司 PHOMI MCM CO., LTD	样品状态	满足检验要求
来样日期	2020年04月10日	样品数量	1 m ²
生产日期 /批号	2019年02月13日	型号规格	560mm × 280mm
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页。		
判定依据	HG/T 3950-2007 (2017) 《抗菌涂料》		
检验项目 Testing Item	1、抗细菌(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)性能 2、抗霉菌性能 1. anti-bacteria property (staphylococcus aureus, escherichia coli) 2. antifungal property		
Conclusion 检验结论	<p>*经检验, 送检样品抗细菌(金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)性能的检验结果符合 HG/T 3950-2007 (2017) 中表 1 (I 级); 抗霉菌性能的检验结果符合 HG/T 3950-2007 (2017) 中表 2 (I 级) 的技术要求。检验结果见第 2 页*</p> <p>签发日期: 2020年05月11日</p> <p>According to the test, the sample meets the index requirement of anti-bacteria properties in table 1 (level 1) HG/T3950-2007(2017).</p> <p>The sample meets the index requirement of antifungal properties in table 2(level 1) HG/T 3950-2007(2017).</p>		
附注:	(委托方提供) 等级: 合格品。		

批 准:

丁建军

审 核:

马倩男

编 制:

王江

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538

邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: **WT2018B01A03450**

第 2 页 共 2 页

Standard Requirement

序号	检验项目		标准要求 (表 1)		检验结果	单项结论	检验依据
			Level 1 I 级	Level 2 II 级			
2	Anti-bacteria property 抗细菌性能	staphylococcus aureus (%) 金黄色葡萄球菌 (%)	≥ 99	≥ 90	100	Level 1 符合 (I)	HG/T 3950-2007 (2017) 6.4
		escherichia coli (%) 大肠埃希氏菌 (%)			100	Level 1 符合 (I)	
序号	检验项目		标准要求 (表 2)		检验结果	单项结论	检验依据
			Level 1 I 级	Level 2 II 级			
3	(Level) 抗霉菌性能 (级)	Aspergillus niger, aspergillus terreus, paecilomyces variotii, Penicillium funiculosum, aureobasidium, chaetomium globosum 黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳	0	1	0	Level 1 I 级	HG/T 3950-2007 (2017) 6.5
		(以下空白)					
备注: 样品长霉等级评定: 0 级 不长, 即显微镜 (放大 50 倍) 下观察未见生长; 1 级 痕迹生长, 即肉眼可见生长, 但生长覆盖面积小于 10%; 2 级 生长覆盖面积不小于 10%。							

本报告结束

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里 1 号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel：(86-10) 51167679

Fax：(86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com

www.chinabmnet.com

www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn